LSEHL

Accréditation N°1-1531 PORTEE disponible sur cofrac ESSAIS

Edité le : 09/10/2026

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-26675
Identification échantillon : SLA2610-5099-1 **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''Ain**

Doc Adm Client (1): 26D000229
NATURE (1): Eau de distribution
ORIGINE : IZERNORE BOURG
Mairie Robinet cuisine
COMMUNE (1): IZERNORE
DEPARTEMENT (1): 01 IDPSV : 0000001405
Code UGE (1): 0118 HT BUGEY AGGLOMERATION REGIE OYONNA
Type de visite (1): AA **Motif du prélèvement (1):** CS
Type d'eau (1): T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
RECEPTION : Réceptionné le 05/10/2026
PRELEVEMENT : Prélevé le 05/10/2026 à 10h20 Prélèvement accrédité
Prélevé par CAMELET Lise

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse : 05/10/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	*01A	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Microorganismes aérobies à 22°C	*01A	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*		0	#
Escherichia coli	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#

.../...

Edité le : 09/10/2026
Identification échantillon : SLA2610-5099-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	*01A	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	*01A	0 Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	*01A	0 Chlore	-	Méthode qualitative					
Couleur vraie (eau filtrée)	*01A	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	*NF EN ISO 7887*			15	#
Turbidité	*01A	0.29	NFU	Néphélométrie	*NF EN ISO 7027-1*			2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
Conductivité électrique brute à 25°C	*01A	569	µS/cm	Méthode à la sonde	*NF EN 27888*		200	1100	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	*01A	30.50	° f	Potentiométrie	*NF EN ISO 9963-1*				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	*01A	26.37	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	*Méthode interne M_EM144*				#
Carbone organique total (COT)	*01A	1.1	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	*NF EN 1484*			2	#
Cations									
Calcium dissous	*01A	91.8	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	*NF EN ISO 11885*				#
Magnésium dissous	*01A	8.3	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	*NF EN ISO 11885*				#
Ammonium	*01A	0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			0.10	#
Anions									
Chlorures	*01A	11.00	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			250	#
Sulfates	*01A	9.50	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			250	#
Nitrites	*01A	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	0.50			#
Nitrates	*01A	8.00	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	50			#
Somme NO3/50 + NO2/3	*01A	0.16	mg/l	Calcul		1			

N.M. = Non Mesuré

***01A** AO01 A (2026)

.../...

Identification échantillon : SLA2610-5099-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Christophe ROGER

Ingénieur de Laboratoire



Ludovic RIMBAULT

Ingénieur de laboratoire

